

Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 1254/2014

| | |
|--|--|
| Piegādātāja nosaukums vai preču zīme | Komfovent |
| Modeļa identifikators | DOMEKT-CF-250-F-L1-F7/M5-C6-X |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (aukstā zona) | -80,5 kWh/(m² x a) |
| Īpatnējā enerģijas patēriņa klase (vidējā zona) | A |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (vidējā zona) | -41,8 kWh/(m² x a) |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (siltā zona) | -17,0 kWh/(m² x a) |
| Tipoloģija | Divvirzienu ventilācijas iekārta (DVI) |
| Piedziņas veids | Regulējama ātruma piedziņa |
| Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīva |
| Siltuma utilizācijas termiskās lietderības koeficients | 86,0 % |
| Maksimālais caurplūdums | 289 m³/h |
| Ventilatora piedziņas elektriskā ieejas jauda | 91,0 W |
| Akustiskās jaudas līmenis | 46 dB |
| Atsauces caurplūdums | 0,056 m³/s |
| Atsauces spiediena starpība | 50 Pa |
| Īpatnējā ieejas jauda | 0,29 W/(m³/h) |
| Vadības faktors | 0,65 |
| Vadības tipoloģija | Vietējā pieprasījuma vadība - 0,65 |
| Maksimālie iekšējās noplūdes koeficienti | 1,5 % |
| Maksimālie ārējās noplūdes koeficienti | 1,5 % |
| Novietojums vizuālai filtru signalizācijai | Control panel |
| Apraksts vizuālai filtru signalizācijai | When filter gets dirty, the unit control panel notifies the user about the need to change it. Dirty filters cause increased energy consumption, which decreases performance and energy efficiency of the unit, so it is very important to change the filters regularly. |
| Uzstādīšanas/izjaukšanas pamācības vietne URL | www.komfovent.com |
| Gada elektroenerģijas patēriņš | 198,5 elektroenerģijas kWh/gadā |
| Gada apsildes ietaupījums aukstā klimatā | 9 019,5 primārās enerģijas kWh/gadā |
| Gada apsildes ietaupījums vidējā klimatā | 4 610,6 primārās enerģijas kWh/gadā |
| Gada apsildes ietaupījums siltā klimatā | 2 084,8 primārās enerģijas kWh/gadā |

Modelis laists Savienības tirgū no 24/01/2018



EPREL registrācijas numurs 11344

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/11344>

Piegādātājs: UAB KOMFOVENT (Ražotājs)

Tīmekļvietne: www.komfovent.com

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Head office

Tīmekļvietne: www.komfovent.com

E-pasts: info@komfovent.com

Tālr.: +370 5 277 9701

Adrese:

Lentvario 146
LT-25132 Vilnius
Lietuva